



**PUZ**  
**im. prof. Stanisława Tarnowskiego**  
**w Tarnobrzegu**

## **Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu**

ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg  
tel. 822 90 15, tel./fax 823 57 88

Tarnobrzeg 09.10.2020r.

Znak sprawy: R13/2020

***Dotyczy: Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu „Remont istniejącej infrastruktury służącej osobom niepełnosprawnym – remont podjazdu wraz z remontem nawierzchni schodów w budynku PUZ przy ul. Sienkiewicza 50”***

Zamawiający – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, informuje iż w dniu 09.10.2020r. w postępowaniu „Remont istniejącej infrastruktury służącej osobom niepełnosprawnym – remont podjazdu wraz z remontem nawierzchni schodów w budynku PUZ przy ul. Sienkiewicza 50”, wpłynęło zapytanie.

Zamawiający bez ujawniania źródła udziela odpowiedzi przytaczając jednocześnie treść złożonego zapytania:

### **Pytanie 1**

Po wizji lokalnej z uwagi na liczne spękania na mozaice na murku oporowym podjazdu i schodów naszym zdaniem należałoby:

- skuć odspojoną mozaikę,
- wyrównać skute miejsca zaprawą cementową,
- przetrzeć mozaikę klejem do siatki,
- zatopić siatkę do tynków cienkowarstwowych,
- zagruntować i położyć nowy tynk mozaikowy.

Czy mamy powyższe prace uwzględnić w kalkulacji kosztów do przetargu?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy doliczyć do całkowitej kalkulacji cenowej w/w prace, które nie zostały przewidziane przez Zamawiającego na etapie tworzenia zapytania ofertowego. Dodatkowo w związku ze zwiększeniem zakresu realizowanych prac Zamawiający przedłuża termin składnia ofert do dnia 15.10.2020r. godz. 12:00. Zamawiający zachęca potencjalnych Wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej.**

**KANCLERZ**  
**Państwowej Uczelni Zawodowej**  
**im. prof. Stanisława Tarnowskiego**  
**w Tarnobrzegu**

**KANCLERZ**  
*mgr Bogdan Tomczyk*