



PUZ
im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 822 90 15, tel./fax 823 57 88

Tarnobrzeg 08.07.2022r.

Znak sprawy: R12/2022

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu „Remont istniejącej infrastruktury służącej osobom niepełnosprawnym. Remont łazienki przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych”.

Zamawiający – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, informuje iż w dniu 07.07.2022r. w postępowaniu „Remont istniejącej infrastruktury służącej osobom niepełnosprawnym. Remont łazienki przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych”, wpłynęło zapytanie.

Zamawiający bez ujawniania źródła udziela odpowiedzi przytaczając jednocześnie treść złożonego zapytania:

Dotyczy – Przedmiar robót.

Pytanie 1

3.7 KNNR 4/230/5 Półpostument porcelanowy do umywalek – Informuję że nie istnieje półpostument dla umywalek dla osób niepełnosprawnych. Niewskazane jest montowanie półpostumentów lub postumentów, gdyż ich gabaryty i parametry uniemożliwiają podjazd wózkiem od frontu. Pod umywalką wymagana jest wolna przestrzeń na wózek inwalidzki i optymalna ilość miejsc na nogi.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany zapisów w ten sposób, że należy przewidzieć w wycenie montaż umywalki bez postumentu, z dostępem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Pytanie 2

3.8 KNNR 4/137/1 Bateria umywalkowa lub zmywalkowa, ścienna, Dn 15 mm – Bateria powinna być z tzw. Wylewką łokciową, lekarską, długą.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć montaż baterii bezdotykowej z zasilaniem sieciowym 220 V.

Pytanie 3

6.2 Dostawa i montaż poręczy uchylnych zgodnie z projektem kpl 2 – Umywalka i sedes powinny być wyposażone w jeden uchwyt uchylny i jeden stały.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć montaż jednego uchwyty uchylnego oraz jednego uchwyty stałego przy umywalce oraz jednego uchwyty uchylnego oraz jednego uchwyty stałego przy sedesie.

Pytanie 4

1.4 KNR 402/520/2 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 5m² – Czy pomieszczenie pozostaje bez grzejnika, ponieważ w przedmiarze brakuje pozycji z montażem grzejnika. Jeśli tak to czy rury mają być zaślepione?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy dokonać montażu nowego grzejnika aluminiowego 10 żeberek, wysokość 600 mm, kolor biały lakierowany.

Pytanie 5

W przedmiarze robót brak jest również zaworów podumywalkowych oraz do wc.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy dokonać montażu wszystkich niezbędnych zaworów przy umywalce oraz wc.

KANCLERZ
Państwowej Uczelni Zawodowej
im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu

KANCLERZ
mgr Bogdan Tomczyk