

Tarnobrzeg 18.05.2023r.

Znak sprawy: R5/2023

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu „Wykonanie instalacji hydrantowej wewnątrz budynku PUZ”.

Zamawiający – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, informuje iż w dniu 17.05.2023r. w postępowaniu „Wykonanie instalacji hydrantowej wewnątrz budynku PUZ”, wpłynęło zapytanie.

Zamawiający bez ujawniania źródła udziela odpowiedzi przytaczając jednocześnie treść złożonego zapytania:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów w przedmiarze i dokumentacji, które są rozbieżne. Z przedmiaru wynika, że hydrantów do zamontowania jest 8, natomiast według dokumentacji hydrantów jest 3.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w przedmiarze robót. Prawidłowa ilość hydrantów to 3 sztuki. Dodatkowo Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania poprawiony przedmiar robót.

REKTOR
Państwowej Uczelni Zawodowej
im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu